2020年温州市区第二季度管网水水质抽检数据公示表

公司名称 / 项目		浑浊度 NTU	色度 Co-Pt 度	臭和味	肉眼可见物	pH 值	铁 Mg/L	锰 Mg/L	耗氧量 Mg/L	游离氯	菌落总数 CFN/ml	总大肠菌群 CFU/100ml	备注
		≤1	≤15	无异臭 无异味	无	6.5-8.5	≤0.3	≤0.1	≤3	≥0.05	≤100	不得检出	采样时间
1	温州公用集团管网点 苏伊士时尚酒店	＜0.5	＜5	0级	无	7.1	0.009	0.002	0.7	0.49	＜1	未检出	2020.6.2
2	温州公用集团管网点 仰义新街仰元大楼4号	＜0.5	＜5	0级	无	6.9	0.002	0.001	0.7	0.59	＜1	未检出	2020.6.2
3	温州公用集团管网点 三姨奶海鲜楼	＜0.5	＜5	0级	无	7.1	0.02	0.001	0.8	0.23	＜1	未检出	2020.6.2
4	温州公用集团管网点 金虹东街一鸣奶吧	＜0.5	＜5	0级	无	7.0	0.001	0.001	0.6	0.67	＜1	未检出	2020.6.2
5	温州公用集团管网点 蒲州街道食堂	＜0.5	＜5	0级	无	7.1	0.01	0.0008	0.7	0.59	＜1	未检出	2020.6.2
6	温州公用集团管网点 丰源路一鸣奶吧	＜0.5	＜5	0级	无	7.2	0.003	0.0006	0.9	0.44	＜1	未检出	2020.6.2
7	温州公用集团管网点 楠溪堆农家烧	＜0.5	＜5	0级	无	7.0	0.02	0.001	0.7	0.18	＜1	未检出	2020.6.2