2020年温州市区第二季度出厂水水质抽检结果公示表

项目 公司名称		浑浊度 NTU	色度 Co-Pt 度	臭和味	肉眼 可见物	pH 值	铁 Mg/L	锰 Mg/L	耗氧量 Mg/L	游离氯	菌落总数 CFN/ml	总大肠菌群 MPU/100ml	耐热大肠菌群 MPN/100ml	采样时间
		≤1	≤15	无异臭 无异味	无	6.5-8.5	≤0.3	≤0.1	≤3	CL_2≥0.3	≤100	不得检出	不得检出	
1	温州市状元水厂	＜0.5	＜5	0级	无	7.1	0.01	0.01	0.7	0.65	＜1	未检出	未检出	2020.5.14
2	温州市西山水厂	＜0.5	＜5	0级	无	7.0	0.008	0.0005	0.7	0.60	＜1	未检出	未检出	2020.5.14
3	温州市东向水厂	＜0.5	＜5	0级	无	6.8	0.003	0.001	0.7	0.72	＜1	未检出	未检出	2020.5.14
4	温州市浦东二厂	＜0.5	＜5	0级	无	7.0	0.06	0.004	0.7	0.74	＜1	未检出	未检出	2020.5.14
5	温州市西向水厂	＜0.5	＜5	0级	无	7.1	0.002	0.001	0.8	0.63	＜1	未检出	未检出	2020.5.14
6	温州市藤桥水厂	＜0.5	＜5	0级	无	7.3	0.003	0.009	0.7	0.75	＜1	未检出	未检出	2020.5.14
7	瓯海区梧田街道自来水厂	＜0.5	＜5	0级	无	6.9	0.04	0.001	0.8	0.49	＜1	未检出	未检出	2020.5.14
8	瓯海区瞿溪街道自来水厂	＜0.5	＜5	0级	无	7.0	0.008	0.0004	0.7	0.45	＜1	未检出	未检出	2020.5.14
9	瓯海区泽雅自来水厂	＜0.5	＜5	0级	无	7.1	0.03	0.003	0.7	0.56	＜1	未检出	未检出	2020.5.14
10	瓯海区郭溪水厂	＜0.5	＜5	0级	无	7.2	0.002	0.001	0.6	0.60	＜1	未检出	未检出	2020.5.14
11	洞头区水务发展有限公司	＜0.5	＜5	0级	无	7.3	0.003	0.0002	0.6	0.63	＜1	未检出	未检出	2020.5.14